



شرکت عمران، آب و فاضلاب شیراز

فرم استعلام بهاء درخواست خرید کالا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

شماره: ۱۱۹۴۱۶۴۷۵

موضوع: تهیه (خرید) الکترو پمپ شناور پایه کوتاه
جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز
شرکت محترم:

خواهشمند است در صورت تمایل قیمت پیشنهادی خود را در خصوص موضوع فوق در جدول مربوطه اعلام و پس از تکمیل مشخصات، آن را مهر و امضا نموده و در پاکت در بسته ارایه فرمایید تا توسط شرکت بررسی و در صورت صلاحدید مورد معامله قرار گیرد.

ردیف	شرح خدمات	مقدار	واحد	مشخصات فنی	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	الکترو پمپ شناور پایه کوتاه مدل HSV ۲/۵۰ پمپ ایران یا SD سنترال یا Z مشهد پمپ با دبی ۳۰ مترمکعب و هد ۵۰ متر و توان ۱۱ کیلووات ۳۰۰۰ دور بر دقیقه مطابق مشخصات فنی پیوست یا مشابه از نظر کیفیت با تأیید دستگاه نظارت	۷	دستگاه			

مبلغ کل پیشنهادی به عدد(ریال):




مبلغ کل پیشنهادی به حروف(ریال):

سایر شرایط استعلام به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرایط استعلام
۱	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می بایست مدارک و مستندات زیر را دارا باشند و در پاکت "استعلام بهاء" قرار داده و در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات، شرکت کننده از فرآیند استعلام حذف می گردد و پاکت قیمت ایشان بازگشایی نخواهد شد.
۲	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می توانند از اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند.
۳	شرکت کنندگان در استعلام بهاء در صورتی که دارای اعضای هیئت مدیره مشترک می باشند، از فرآیند استعلام حذف می گردند.
۴	تصویر مجوز فعالیت اقتصادی معتبر منطبق با موضوع استعلام جهت تامین کنندگان در جزیره کیش
۵	تبصره: درخصوص شرکت کنندگان خارج از جزیره کیش، برنده استعلام پس از ابلاغ خدمت، موظف به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش خواهد بود و هرگونه پرداخت یا تسویه حساب مالی منوط به ارائه ی مجوز مذکور است.
۶	ارائه تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:

امضا:

امضای تاییدیه فرد درخواست کننده	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد
 محبوب احمدی کارشناس فضای سبز	 آیدین محمدنژاد سرپرست، معاونت امور شهری و محیط زیست مدیر خدمات شهری	 آیدین محمدنژاد سرپرست، معاونت امور شهری و محیط زیست مدیر خدمات شهری

فرم استعلام بهاء
درخواست خرید کالا





تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

شماره: ۱۱۹۴۱۶۴۷۵

موضوع: تهیه (خرید) الکترو پمپ شناور پایه کوتاه
جهت ایستگاه های پمپاژ و توزیع آب فضای سبز

ردیف	شرایط استعلام
۷	در قیمت پیشنهادی فوق مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است و چنانچه پیمانکار اسناد ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ارائه نماید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با آخرین بخشنامه های سازمان امور مالیاتی به قیمت پیشنهادی ایشان قابل اعمال می باشد. ضمناً "ملاک برنده شدن در استعلام بهاء جمع کل مبلغ پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
۸	قیمت پیشنهادی شامل: هزینه های بارگیری، حمل، تخلیه، عوارض گمرکی و ... می باشد.
۹	شرکت کنندگان در استعلام بهاء موظف می باشند نسبت به تکمیل کلیه اقلام شرح خدمات موضوع استعلام به تفکیک اقدام نموده و در غیر اینصورت از فرآیند استعلام حذف می گردد.
۱۰	پیشنهاد دهندگان می بایست برگه های استعلام بهاء را از هر حیث کامل و بدون قید و شرط ارائه نمایند و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص، لاک گرفتگی و قلم خوردگی نداشته باشد. در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱	مدت زمان انجام کار موضوع استعلام ۱۰ روز می باشد.
۱۲	دوره تضمین موضوع استعلام از زمان تحویل موقت به مدت ۱ ماه می باشد.
۱۳	معاونت امور شهری شرکت و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که ایشان معرفی نمایند به عنوان دستگاه نظارت بر حسن اجرای موضوع استعلام بهاء تعیین گردیده و هرگونه پرداخت منوط به تأیید دستگاه نظارت خواهد بود.
۱۴	برنده استعلام موظف است برابر دستورالعمل کارفرما نسبت به انجام کار اقدام نماید و قبل از شروع هر مرحله از کار، مجوز اجرای آن را از کارفرما اخذ نماید
۱۵	کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و ... بر اساس قوانین و مقررات بر عهده برنده استعلام بهاء می باشد.
۱۶	در صورت تأخیر در انجام کار، برابر اعلام دستگاه نظارت، در ازای هر روز مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت / صورت حساب کسر می گردد.
۱۷	محل تحویل اقلام موضوع استعلام، انبار مرکزی شرکت عمران، آب و خدمات در جزیره کیش می باشد.
۱۸	کارفرما مجاز است مبلغ استعلام بهاء را به میزان ۲۵٪ مبلغ کل پیشنهادی افزایش تا سقف معاملات متوسط (این افزایش شامل جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارها با قیمت جدید است) یا کاهش دهد.
۱۹	از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰ درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد. نیمی از آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتجلسه تحویل موقت با تأیید دستگاه نظارت و نیم دیگر پس از پایان دوره تضمین و صورتجلسه تحویل قطعی موضوع استعلام با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد.
۲۰	شرایط خصوصی موضوع استعلام به پیوست ۱ برگ ضمیمه اسناد بوده که می بایست توسط پیشنهاد دهندگان مهر و امضاء شده و در پاکت درسته تحویل گردد

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:
امضا:

امضای تاییدیه فرد درخواست کننده	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد
 محبوب احمدی کارشناس فضای سبز	 آیدین محمدنژاد سرپرست معاونت امور شهری و محیط زیست مدیر خدمات شهری	 آیدین محمدنژاد سرپرست معاونت امور شهری و محیط زیست مدیر خدمات شهری

مشخصات خرید الکترو پمپهای شناور پایه کوتاه مستغرق (اوپن ویل یا SD یا SHV)

شماره: تاریخ: پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۵۲۴۷۸۳

کد اقتصادی: ۴۴۴۴-۴۴۴۴-۴۴۴۴

۱. الکترو پمپ ها ساخت کارخانه پمپ ایران - مشهد پمپ - سنترال - اسپیکو - برکه ویا مشابه از نظر کیفیت با تایید دستگاه نظارت .
۲. مدل الکتروپمپ از نوع عمودی و مستغرق می باشد (اپن ویل SD-z - shv) .
۳. جنس پروانه های متحرک و ثابت (دیفیوزر) ، شفت ، پیچ و مهره ها ، خارهای نگهدارنده ، از نوع استیل ۳۰۴ می باشد .
۴. خروجی تمام الکترو پمپ ها باید به صورت فلنج ۴ اینچ و دارای دو عدد حلقه نگهدارنده در دو طرف باشد .
۵. پوسته پمپ و الکترو موتوراز جنس چدن خاکستری داکتیل CG۲۵ .
۶. پوسته الکترو موتور حتما باید دارای شیار خنک کننده ، و کلاس حرارتی سیم پیچ استاتور ۱۲۰ درجه سانتیگراد می باشد .
۷. الکترو پمپ های ۳۷ تا ۱۵ کیلو وات به صورت دوزرب (ستاره ، مثلث) بهمراه دو زوج کابل ۴ رشته و الکترو پمپهای ۱۱ کیلووات با تک کابل ۴ رشته به طول ۱۵ متر می باشند .
۸. بدنه پمپ و الکترو موتور با دو دست رنگ الکترو استاتیک پوشیده شود .
۹. درجه حرارت سیال در آب بندی : با نوار آب بندی از ۱۰ درجه تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد و با آب بند مکانیکی (میکانیکیال سیل) از ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد.
۱۰. قسمت مکش پمپ (محل کوبله پمپ و الکترو موتور) حد اقل ارتفاع ۱۲ سانت و با توری استیل به ضخامت ۱/۵ میلیمتر و چشمه های ۱۲ میلیمتری .
۱۱. فشار تست: ۳۰ بار.

